

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,37	19,25	8,12			1			1	1				10,71	10,76
	01:00	24,51	17,91	6,60			1			1	1				9,55	9,49
	02:00	23,46	18,74	4,72			1			1	1				8,49	8,47
	03:00	22,97	17,84	5,13			1			1	1				7,98	7,98
	04:00	23,06	17,37	5,69			1			1	1				8,03	8,03
	05:00	24,45	18,87	5,58			1			1	1				9,32	9,35
	06:00	29,22	23,18	6,04			1	1		1	1				10,57	10,61
	07:00	35,34	29,58	5,75			1	1	1	1	1				10,86	10,77
	08:00	37,44	32,18	5,26			1	1	1	1	1				11,41	11,40
	09:00	36,78	33,98	2,80			1	1	1	1	1				10,85	10,79
	10:00	35,44	32,62	2,81			1	1	1	1	1		1		10,53	10,53
	11:00	34,25	30,81	3,44			1	1	1	1	1				8,42	8,23
	12:00	33,45	29,98	3,46			1	1	1	1	1				7,48	7,45
	13:00	33,59	28,64	4,95			1	1	1	1	1				7,59	7,62
	14:00	33,60	27,77	5,83			1	1	1	1	1				7,63	7,60
	15:00	34,78	28,32	6,46			1	1	1	1	1				8,64	8,74
	16:00	39,27	29,97	9,30			1	1	1	1	1				12,73	12,83
	17:00	45,35	36,63	8,73			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,53	43,51	5,02		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	48,59	47,54	1,05		1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	20:00	46,47	44,93	1,54		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	21:00	42,12	39,81	2,31		1	1	1	1	1	1		1		13,24	13,19
	22:00	37,27	32,91	4,36		1	1	1	1	1	1				10,12	10,06
	23:00	32,49	30,00	2,49			1	1	1	1	1				7,05	7,27

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης