

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	25,83	22,07	3,76	0,00				1	1	1	1				5,35	5,26
	01:00	22,97	17,73	5,24	0,00				1		1	1				6,40	6,76
	02:00	22,43	15,95	6,49	0,00				1		1	1				7,30	7,27
	03:00	21,88	15,99	5,89	0,00				1		1	1				6,78	6,74
	04:00	21,51	16,95	4,56	0,00				1		1	1				6,38	6,37
	05:00	22,28	20,22	2,07	0,00				1		1	1				6,37	6,16
	06:00	25,57	24,89	0,68	0,00				1	1	1	1				5,05	5,11
	07:00	30,30	29,98	0,32	0,00				1	1	1	1				9,48	9,57
	08:00	36,05	35,91	0,14	0,00		1		1	1	1	1		1		12,07	12,02
	09:00	38,84	38,30	0,54	0,00		1	1	1	1	1	1				10,39	10,41
	10:00	41,10	40,73	0,37	0,00		1	1	1	1	1	1				12,61	12,71
	11:00	43,04	42,91	0,13	0,00		1	1	1	1	1	1				13,72	13,72
	12:00	46,83	46,53	0,30	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	13:00	47,12	47,12	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	14:00	44,02	44,02	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	15:00	42,49	42,47	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,27	13,28
	16:00	41,94	41,82	0,12	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,04	13,03
	17:00	43,24	43,14	0,10	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,53	13,54
	18:00	46,71	46,56	0,15	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	47,01	46,70	0,31	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	45,64	45,35	0,29	0,00		1	1	1	1	1	1		4		13,72	13,73
	21:00	41,33	41,33	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1		1		12,67	12,64
	22:00	36,53	36,53	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				9,42	9,37
	23:00	31,48	31,48	0,00	0,00			1	1	1	1	1				6,25	6,50

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης