

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	19,42	13,41	6,01	0,00		1			1		1				6,17	6,13
	01:00	18,02	13,52	4,49	0,00		1			1		1				4,72	4,69
	02:00	17,60	13,43	4,17	0,00		1			1		1				4,28	4,27
	03:00	17,26	13,59	3,67	0,00		1			1		1				3,91	3,92
	04:00	17,31	13,87	3,44	0,00		1			1		1				3,97	3,97
	05:00	18,33	14,34	3,99	0,00		1			1		1				4,93	4,98
	06:00	20,27	18,05	2,22	0,00				1	1		1				5,36	5,33
	07:00	23,29	21,34	1,94	0,00				1	1		1				6,72	6,80
	08:00	25,80	24,06	1,74	0,00				1	1		1				9,20	9,28
	09:00	26,84	25,72	1,12	0,00		1		1	1		1				9,22	9,18
	10:00	25,88	24,26	1,62	0,00		1		1	1		1				8,59	8,62
	11:00	26,09	25,09	1,00	0,00				1	1	1	1				6,67	6,57
	12:00	26,45	25,32	1,13	0,00				1	1	1	1				5,73	5,79
	13:00	25,27	23,75	1,52	0,00				1	1	1	1				4,75	4,67
	14:00	22,71	20,95	1,76	0,00					1	1	1				5,56	5,82
	15:00	21,13	18,39	2,74	0,00					1	1	1				5,97	5,98
	16:00	22,26	20,66	1,60	0,00					1	1	1				7,03	7,07
	17:00	25,74	25,25	0,49	0,00				1	1	1	1				7,33	7,11
	18:00	30,46	29,87	0,59	0,00				1	1	1	1				9,61	9,75
	19:00	33,82	32,90	0,92	0,00				1	1	1	1		1		12,66	12,66
	20:00	32,53	31,18	1,35	0,00				1	1	1	1		2		12,09	12,06
	21:00	30,25	27,44	2,81	0,00		1		1	1		1		1		10,75	10,71
	22:00	26,39	24,41	1,98	0,00		1		1	1		1				7,69	7,59
	23:00	23,13	22,77	0,37	0,00		1		1	1		1				4,46	4,33

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης