

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	25,81	23,73	2,08	0,00			1	1	1		1				4,14	4,28
	01:00	23,46	21,68	1,78	0,00			1	1			1				7,07	7,12
	02:00	22,41	19,53	2,88	0,00			1	1			1				6,09	6,05
	03:00	21,80	18,60	3,19	0,00			1	1			1				5,45	5,44
	04:00	21,40	18,04	3,35	0,00			1	1			1				5,05	5,05
	05:00	21,70	17,55	4,15	0,00			1	1			1				5,37	5,36
	06:00	22,83	19,30	3,52	0,00			1	1			1				6,34	6,44
	07:00	25,88	22,61	3,27	0,00			1	1	1		1		1		7,47	7,33
	08:00	28,95	24,70	4,25	0,00			1	1	1		1				6,95	7,04
	09:00	31,24	24,52	6,72	0,00			1	1	1		1				8,99	9,00
	10:00	31,38	24,90	6,48	0,00			1	1		1	1				10,70	10,88
	11:00	32,38	26,71	5,67	0,00			1	1		1	1				11,78	11,80
	12:00	33,02	29,26	3,76	0,00			1	1		1	1				12,30	12,37
	13:00	33,74	30,31	3,43	0,00			1	1		1	1		1		13,00	12,94
	14:00	32,00	28,11	3,89	0,00			1	1		1	1		1		11,39	11,41
	15:00	29,90	25,78	4,12	0,00			1	1		1	1				10,41	10,30
	16:00	29,76	26,99	2,77	0,00			1	1		1	1				9,19	9,23
	17:00	31,73	30,28	1,45	0,00			1	1		1	1				9,64	9,55
	18:00	35,60	35,31	0,29	0,00			1	1	1	1	1				9,44	9,51
	19:00	37,27	36,69	0,57	0,00			1	1	1	1	1				11,26	11,27
	20:00	37,47	35,69	1,77	0,00			1	1	1	1	1				11,44	11,41
	21:00	37,96	36,15	1,82	0,00			1	1	1	1	1				12,00	11,98
	22:00	34,95	32,91	2,05	0,00			1	1	1	1	1				9,60	9,50
	23:00	30,90	29,01	1,89	0,00			1	1	1	1					9,04	9,08

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης