

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,32	25,81	2,52			1	1		1	1				7,97	7,83
	01:00	25,43	21,53	3,90			1	1		1	1				6,87	7,07
	02:00	24,24	21,18	3,05				1		1	1				9,16	9,13
	03:00	23,67	22,44	1,23				1		1	1				8,51	8,52
	04:00	23,44	22,66	0,78				1		1	1				8,28	8,30
	05:00	24,51	24,17	0,34				1		1	1				9,24	9,12
	06:00	27,71	26,60	1,12			1	1		1	1				7,65	7,68
	07:00	31,68	29,38	2,30			1	1	1	1	1				7,99	7,92
	08:00	34,45	29,92	4,53			1	1	1	1	1				9,73	10,01
	09:00	35,12	28,83	6,29		1		1	1	1	1				11,41	11,41
	10:00	34,14	28,03	6,11		1		1	1	1	1				11,22	11,20
	11:00	33,09	29,91	3,17		1		1	1	1	1				10,17	10,12
	12:00	32,95	31,99	0,96		1		1	1	1	1				10,58	10,74
	13:00	33,30	31,46	1,85				1	1	1	1				12,71	12,66
	14:00	32,30	29,52	2,78				1	1	1	1				11,73	11,69
	15:00	33,90	28,76	5,14				1	1	1	1				12,86	12,88
	16:00	38,61	30,14	8,47				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	44,50	36,63	7,87			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	48,38	39,63	8,75		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	47,99	37,55	10,44		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	45,37	35,73	9,64		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	41,21	34,70	6,51		1	1	1	1	1	1				13,39	13,38
	22:00	36,56	32,75	3,81			1	1	1	1	1				10,75	10,63
	23:00	32,34	29,10	3,24			1	1	1	1	1				8,04	8,22

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης