

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	26,90	26,78	0,12	0,00				1	1	1	1				6,43	6,32
	01:00	23,89	23,09	0,80	0,00				1		1	1				7,93	8,14
	02:00	23,42	22,43	0,99	0,00				1		1	1				8,25	8,27
	03:00	22,83	21,84	0,99	0,00				1		1	1				7,70	7,68
	04:00	22,56	21,21	1,36	0,00				1		1	1				7,41	7,43
	05:00	23,53	22,16	1,37	0,00			1	1		1	1				6,22	6,16
	06:00	27,42	25,47	1,95	0,00			1	1		1	1				6,95	7,01
	07:00	34,16	31,50	2,66	0,00			1	1	1	1	1				10,25	10,21
	08:00	39,52	37,58	1,94	0,00			1	1	1	1	1				12,30	12,34
	09:00	43,49	42,64	0,86	0,00			1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	10:00	44,67	43,47	1,20	0,00			1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	11:00	44,52	41,73	2,79	0,00			1	1	1	1	1		4		13,71	13,72
	12:00	44,36	42,21	2,15	0,00			1	1	1	1	1		5		13,72	13,72
	13:00	42,45	37,87	4,58	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	14:00	40,21	33,74	6,47	0,00			1	1	1	1	1				13,54	13,51
	15:00	37,51	30,00	7,51	0,00			1	1	1	1	1				11,55	11,56
	16:00	38,28	28,59	9,69	0,00			1	1	1	1	1				12,22	12,27
	17:00	42,27	32,28	9,99	0,00			1	1	1	1	1				13,70	13,70
	18:00	47,64	37,47	10,17	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	49,28	39,82	9,45	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	48,15	40,29	7,86	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	43,65	37,37	6,28	0,00		1	1	1	1	1	1				13,61	13,59
	22:00	38,33	33,04	5,29	0,00			1	1	1	1	1				11,80	11,73
	23:00	32,90	27,50	5,40	0,00				1	1	1	1				10,59	10,81

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης