

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	20,39	19,08	1,30	0,00		1		1			1				5,28	5,59
	01:00	18,78	17,30	1,48	0,00		1		1			1				5,49	5,44
	02:00	18,46	17,43	1,03	0,00		1		1			1				5,12	5,12
	03:00	18,10	15,88	2,22	0,00		1		1			1				4,70	4,68
	04:00	18,09	15,26	2,83	0,00		1		1			1				4,74	4,75
	05:00	19,00	15,40	3,60	0,00		1		1			1				5,59	5,64
	06:00	20,91	16,78	4,13	0,00		1		1			1				7,45	7,54
	07:00	23,78	19,66	4,12	0,00				1	1		1				7,68	7,60
	08:00	25,16	20,70	4,46	0,00				1	1		1				8,63	8,66
	09:00	25,91	23,48	2,43	0,00				1	1		1				9,39	9,40
	10:00	28,00	24,82	3,18	0,00				1	1		1				9,48	9,31
	11:00	27,98	23,08	4,91	0,00				1	1	1	1				7,37	7,39
	12:00	27,70	22,89	4,81	0,00				1	1	1	1				7,12	7,17
	13:00	29,59	24,40	5,18	0,00				1	1	1	1				9,09	9,11
	14:00	29,16	22,39	6,77	0,00				1	1	1	1				8,68	8,58
	15:00	26,75	20,88	5,87	0,00				1	1	1	1				6,14	6,14
	16:00	28,50	20,84	7,66	0,00				1	1	1	1				7,87	7,96
	17:00	31,74	21,40	10,33	0,00				1	1	1	1				11,03	11,15
	18:00	36,72	23,96	12,76	0,00				1	1	1	1				13,70	13,71
	19:00	40,56	27,62	12,94	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,10	26,85	13,25	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	36,77	24,30	12,47	0,00				1	1	1	1				13,72	13,72
	22:00	32,20	20,15	12,06	0,00				1	1		1				12,97	12,90
	23:00	27,57	21,67	5,90	0,00				1	1		1				9,11	10,79

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης