

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Α/Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	22,41	22,22	0,19	0,00					1	1	1				7,38	7,30
	01:00	20,39	19,26	1,13	0,00					1	1	1				5,32	5,25
	02:00	19,38	17,63	1,75	0,00					1	1	1				4,26	4,24
	03:00	18,54	16,12	2,42	0,00		1				1	1				5,82	5,86
	04:00	18,14	15,06	3,08	0,00		1				1	1				6,12	6,14
	05:00	18,72	13,42	5,29	0,00		1				1	1				6,70	6,71
	06:00	19,30	13,50	5,80	0,00		1				1	1				7,67	7,67
	07:00	20,67	15,57	5,10	0,00						1	1				8,23	8,27
	08:00	22,79	20,02	2,77	0,00				1		1	1				7,82	7,88
	09:00	23,18	21,14	2,04	0,00				1		1	1				8,06	8,03
	10:00	22,49	18,99	3,50	0,00				1		1	1				7,40	7,37
	11:00	20,77	16,70	4,07	0,00				1		1	1				5,76	5,91
	12:00	20,57	14,10	6,47	0,00		1				1	1				8,23	8,24
	13:00	20,31	13,77	6,54	0,00		1				1	1				8,15	8,13
	14:00	19,06	12,03	7,03	0,00		1				1	1				7,65	7,63
	15:00	18,81	12,39	6,42	0,00						1	1				7,52	7,53
	16:00	19,35	12,45	6,90	0,00						1	1				7,71	7,74
	17:00	21,40	13,37	8,03	0,00						1	1				8,53	8,55
	18:00	23,98	16,51	7,48	0,00				1		1	1				9,29	9,32
	19:00	26,43	21,36	5,06	0,00				1		1	1				10,39	10,35
	20:00	27,69	23,68	4,01	0,00				1		1	1				7,16	7,12
	21:00	25,70	19,84	5,86	0,00				1		1	1				8,12	8,41
	22:00	25,65	19,30	6,35	0,00				1		1	1				10,27	10,26
	23:00	24,04	17,90	6,14	0,00				1		1	1				8,99	8,92

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης