

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 18 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	22,15	21,12	1,03	0,00				1	1	1					7,12	7,03
	01:00	20,27	16,05	4,22	0,00			1	1		1					6,97	7,00
	02:00	18,86	13,68	5,19	0,00				1		1					7,30	7,30
	03:00	18,10	14,65	3,45	0,00				1		1					7,24	7,24
	04:00	18,12	17,20	0,92	0,00				1		1					3,77	5,85
	05:00	17,99	17,99	0,00	0,00			1	1		1					0,00	3,25
	06:00	14,83	14,83	0,00	0,00			1	1		1					0,00	0,64
	07:00	17,19	17,19	0,00	0,00			1	1		1					0,00	2,18
	08:00	18,23	18,23	0,00	0,00			1	1		1					0,00	3,18
	09:00	19,14	19,14	0,00	0,00			1	1		1					0,00	4,11
	10:00	20,10	20,10	0,00	0,00			1	1		1			1		0,00	4,86
	11:00	19,81	19,81	0,00	0,00			1	1	1	1					0,00	1,73
	12:00	25,60	25,58	0,03	0,00			1	1	1	1			1		1,86	4,85
	13:00	24,37	23,82	0,55	0,00			1	1	1	1					3,99	4,06
	14:00	21,21	19,66	1,56	0,00				1	1	1					5,93	6,13
	15:00	18,78	17,62	1,16	0,00				1	1	1					3,73	3,66
	16:00	18,80	18,11	0,70	0,00				1	1	1					3,62	3,64
	17:00	20,79	20,41	0,38	0,00				1	1	1					5,49	5,61
	18:00	24,25	24,22	0,03	0,00				1	1	1					7,27	7,16
	19:00	27,22	27,22	0,00	0,00			1	1	1	1					6,67	6,71
	20:00	30,05	30,05	0,00	0,00			1	1	1	1					8,81	9,47
	21:00	31,32	31,31	0,01	0,00			1	1	1	1			1		9,52	10,68
	22:00	27,67	27,67	0,00	0,00			1	1	1	1					7,53	7,49
	23:00	23,66	23,66	0,00	0,00			1	1	1	1					4,69	4,67

Κατά το διάστημα από τις 04:30 έως τις 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης