

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	27,28	25,73	1,55	0,00			1	1	1	1					6,89	6,81
	01:00	24,85	23,31	1,54	0,00			1	1	1	1					4,40	4,37
	02:00	23,77	22,30	1,47	0,00			1	1	1	1					3,68	3,96
	03:00	22,90	21,47	1,43	0,00				1	1	1					7,76	7,76
	04:00	22,35	20,34	2,01	0,00				1	1	1					7,22	7,23
	05:00	22,39	20,24	2,15	0,00				1	1	1					7,28	7,27
	06:00	23,72	20,60	3,12	0,00				1	1	1					8,48	8,55
	07:00	27,09	23,22	3,87	0,00				1	1	1					10,03	10,00
	08:00	30,77	26,12	4,65	0,00			1	1	1	1					8,91	8,91
	09:00	32,82	27,76	5,06	0,00			1	1	1	1					9,55	9,73
	10:00	33,05	25,79	7,26	0,00				1	1	1	1				12,38	12,38
	11:00	34,60	28,47	6,12	0,00				1	1	1	1	1			13,62	13,65
	12:00	35,20	30,58	4,63	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	13:00	35,54	30,25	5,29	0,00				1	1	1	1	1			13,73	13,73
	14:00	33,73	28,38	5,35	0,00				1	1	1	1	1			13,07	13,05
	15:00	32,00	27,74	4,26	0,00				1	1	1	1	1			11,35	11,36
	16:00	31,73	27,32	4,41	0,00				1	1	1	1	1			11,05	11,07
	17:00	33,59	28,08	5,52	0,00				1	1	1	1	1			12,86	12,88
	18:00	36,46	32,16	4,30	0,00			1	1	1	1	1	1			12,22	12,13
	19:00	37,52	32,62	4,90	0,00			1	1	1	1	1	1			11,53	11,53
	20:00	37,75	33,21	4,53	0,00			1	1	1	1	1	1			11,69	11,71
	21:00	39,12	34,46	4,66	0,00			1	1	1	1	1	1			13,12	13,07
	22:00	35,94	32,35	3,59	0,00			1	1	1	1	1	1			10,06	9,97
	23:00	32,04	27,19	4,85	0,00			1	1		1	1				10,00	10,24

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης