

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	28,31	24,28	4,04			1	1		1	1				7,94	7,83
	01:00	25,51	22,57	2,94				1		1	1				8,10	8,38
	02:00	24,25	22,06	2,20				1		1	1				9,15	9,10
	03:00	23,41	21,89	1,52				1		1	1				8,30	8,28
	04:00	23,00	21,21	1,79				1		1	1				7,87	7,86
	05:00	23,66	22,37	1,29				1		1	1				8,44	8,47
	06:00	26,12	25,69	0,43				1	1	1	1				6,71	6,47
	07:00	28,99	28,16	0,83				1	1	1	1				8,26	8,31
	08:00	30,16	29,41	0,75				1	1	1	1				9,58	9,55
	09:00	29,89	28,18	1,71				1	1	1	1				9,19	9,21
	10:00	29,41	27,30	2,11				1	1	1	1				8,78	8,76
	11:00	29,41	27,81	1,61				1	1	1	1				8,79	8,76
	12:00	29,71	27,23	2,47				1	1	1	1				9,09	9,07
	13:00	29,60	26,10	3,50				1	1	1	1				8,95	8,96
	14:00	28,03	24,05	3,98				1	1	1	1				7,46	7,40
	15:00	28,84	23,59	5,24				1	1	1	1				8,08	8,15
	16:00	33,14	26,77	6,37				1	1	1	1				12,17	12,30
	17:00	39,85	33,93	5,92			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,86	36,87	7,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,46	38,29	6,16			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,03	38,50	4,53		1	1	1	1	1	1				13,68	13,66
	21:00	39,42	37,89	1,54		1	1	1	1	1	1				11,48	11,44
	22:00	35,00	33,48	1,52			1	1	1	1	1				8,73	8,67
	23:00	30,33	28,78	1,54			1	1	1	1	1				4,51	4,38

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης