

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	28,13	23,19	4,94	0,00				1	1	1	1				7,76	7,69
	01:00	25,14	22,59	2,55	0,00				1	1	1	1				5,01	4,98
	02:00	24,40	21,04	3,36	0,00				1		1	1				7,46	7,94
	03:00	23,78	18,48	5,30	0,00				1		1	1				8,63	8,61
	04:00	23,32	21,30	2,01	0,00				1		1	1				8,16	8,17
	05:00	24,37	21,37	3,00	0,00			1	1		1	1				5,55	5,43
	06:00	28,78	22,67	6,11	0,00			1	1		1	1				8,12	8,16
	07:00	35,33	25,57	9,76	0,00		1	1	1		1			3		13,52	13,56
	08:00	38,38	28,79	9,59	0,00		1	1	1		1			3		13,73	13,73
	09:00	39,36	29,43	9,93	0,00		1	1	1		1	1		1		13,73	13,73
	10:00	38,63	28,91	9,72	0,00		1	1	1		1	1		1		13,72	13,70
	11:00	37,54	27,31	10,23	0,00			1	1		1	1		1		13,29	13,33
	12:00	37,07	25,20	11,87	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	13:00	37,60	24,97	12,63	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	37,40	24,51	12,88	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	39,27	26,49	12,77	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	16:00	41,06	28,75	12,31	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	45,05	32,53	12,51	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	50,69	37,87	12,82	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	52,26	39,68	12,58	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	50,84	37,93	12,91	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	46,30	33,40	12,90	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	41,19	28,29	12,89	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	35,46	22,61	12,85	0,00				1	1	1	1				13,54	13,49

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης