

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	23,91	20,17	3,74	0,00				1	1		1				5,05	7,45
	01:00	21,94	19,06	2,89	0,00				1	1		1				4,12	5,46
	02:00	21,47	18,54	2,93	0,00				1	1		1				4,12	4,98
	03:00	21,07	18,63	2,44	0,00				1	1		1				4,12	4,59
	04:00	21,18	18,65	2,53	0,00				1	1		1				4,12	4,69
	05:00	22,25	18,41	3,84	0,00				1	1		1				4,21	5,72
	06:00	25,84	22,00	3,84	0,00				1	1		1				4,12	9,18
	07:00	30,95	25,51	5,43	0,00				1	1	1	1				5,81	10,53
	08:00	32,73	26,30	6,43	0,00				1	1	1	1				6,82	12,01
	09:00	34,21	28,30	5,91	0,00				1	1	1	1				6,86	13,45
	10:00	33,73	27,43	6,30	0,00				1	1	1	1				6,86	13,08
	11:00	33,83	27,36	6,47	0,00				1	1	1	1				6,86	13,14
	12:00	34,48	27,39	7,09	0,00				1	1	1	1				7,62	13,53
	13:00	34,11	26,53	7,57	0,00				1	1	1	1		1		8,20	13,52
	14:00	32,25	24,69	7,57	0,00				1	1		1		1		8,20	12,91
	15:00	32,59	24,87	7,72	0,00		1		1	1		1				8,20	13,03
	16:00	33,76	26,04	7,72	0,00		1		1	1		1				8,20	13,13
	17:00	37,54	29,26	8,28	0,00		1		1	1	1	1				8,84	13,53
	18:00	42,86	31,17	11,69	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	46,78	34,70	12,08	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	46,09	34,33	11,76	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	42,06	31,29	10,77	0,00		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	36,42	26,07	10,35	0,00				1	1	1	1				13,69	13,68
	23:00	30,78	20,49	10,29	0,00				1	1		1				12,38	12,33

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Μερική διακοπή στις 13:50 λόγω βλάβης της G10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης