

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	28,63	24,09	4,55	0,00			1	1		1	1				8,25	8,17
	01:00	26,16	23,15	3,01	0,00				1		1	1				6,82	7,01
	02:00	24,68	20,18	4,50	0,00				1		1	1				9,56	9,54
	03:00	23,81	20,14	3,67	0,00				1		1	1				8,70	8,65
	04:00	23,41	19,80	3,61	0,00				1		1	1				8,27	8,28
	05:00	23,47	19,36	4,11	0,00				1		1	1				8,32	8,32
	06:00	24,82	21,43	3,39	0,00				1		1	1				9,50	9,55
	07:00	28,32	24,10	4,22	0,00				1	1	1	1				8,05	7,95
	08:00	31,45	28,25	3,21	0,00				1	1	1	1				10,69	10,75
	09:00	34,15	32,68	1,46	0,00			1	1	1	1	1		1		10,31	10,23
	10:00	35,13	32,43	2,71	0,00			1	1	1	1	1				9,10	9,11
	11:00	36,82	32,88	3,94	0,00			1	1	1	1	1				10,70	10,77
	12:00	38,29	35,68	2,62	0,00			1	1	1	1	1				12,20	12,27
	13:00	39,48	36,43	3,04	0,00			1	1	1	1	1			1	13,29	13,29
	14:00	38,21	33,92	4,29	0,00			1	1	1	1	1			1	12,22	12,15
	15:00	35,38	30,49	4,89	0,00			1	1	1	1	1				9,50	9,43
	16:00	35,12	31,17	3,95	0,00			1	1	1	1	1				7,43	9,14
	17:00	37,51	33,64	3,86	0,00			1	1	1	1	1				11,40	11,48
	18:00	40,87	37,57	3,30	0,00			1	1	1	1	1				13,61	13,65
	19:00	41,57	39,03	2,54	0,00		1	1	1	1	1	1				13,31	13,30
	20:00	41,47	40,16	1,31	0,00		1	1	1	1	1	1				13,13	13,10
	21:00	41,31	38,39	2,92	0,00		1	1	1	1	1	1				12,95	12,98
	22:00	38,01	35,30	2,71	0,00			1	1	1	1	1				11,54	11,53
	23:00	33,91	31,03	2,88	0,00			1	1	1	1	1				9,47	9,60

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης