

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,41	25,31	1,10			1	1	1	1					3,87	4,48
	01:00	23,56	22,92	0,64			1	1	1	1					3,62	3,80
	02:00	22,79	21,71	1,08				1	1	1					7,65	7,65
	03:00	22,18	21,04	1,14				1	1	1					7,06	7,05
	04:00	22,04	19,74	2,30				1	1	1					6,86	6,89
	05:00	23,35	19,34	4,01				1	1	1					8,11	8,15
	06:00	27,97	24,44	3,53				1	1	1					10,80	10,82
	07:00	34,76	31,12	3,64			1	1	1	1					12,97	13,02
	08:00	37,22	34,89	2,33		1	1	1	1	1			1		13,61	13,61
	09:00	36,44	35,63	0,81		1	1	1	1	1			1		13,04	13,02
	10:00	34,93	34,20	0,73		1	1	1	1	1			1		11,59	11,56
	11:00	35,79	34,84	0,96		1	1	1	1	1					12,70	12,75
	12:00	36,63	35,47	1,15		1	1	1	1	1			1		13,28	13,25
	13:00	38,19	35,15	3,04		1	1	1	1	1			1		13,61	13,65
	14:00	36,35	34,38	1,97		1	1	1	1	1			1		13,11	13,06
	15:00	34,31	33,61	0,70		1	1	1	1	1			1		10,94	10,90
	16:00	37,84	36,35	1,49		1	1	1	1	1			2		13,29	13,36
	17:00	43,91	40,85	3,06		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	18:00	47,53	45,41	2,12		1	1	1	1	1			10		13,73	13,73
	19:00	47,46	45,64	1,82		1	1	1	1	1			10		13,73	13,73
	20:00	45,65	44,25	1,40		1	1	1	1	1			9		13,73	13,73
	21:00	41,61	40,18	1,43		1	1	1	1	1			5		13,73	13,73
	22:00	36,35	36,19	0,16		1	1	1	1	1			2		12,50	12,40
	23:00	31,02	30,53	0,49		1	1	1	1	1					8,39	8,28

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης