

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	23,59	17,59	6,00	0,00				1	1		1				7,01	10,02
	01:00	23,94	17,21	6,73	0,00				1	1		1				7,55	7,47
	02:00	23,24	17,25	6,00	0,00				1	1		1				6,75	6,74
	03:00	22,78	17,06	5,72	0,00				1	1		1				6,30	6,28
	04:00	22,75	16,98	5,77	0,00				1	1		1				6,25	6,27
	05:00	23,92	17,11	6,81	0,00				1	1	0,00	1				7,34	7,38
	06:00	27,23	17,95	9,28	0,00				1	1		1				10,35	10,42
	07:00	31,73	20,84	10,89	0,00				1	1		1				12,64	12,67
	08:00	33,62	22,09	11,53	0,00				1	1		1				13,43	13,43
	09:00	33,65	22,26	11,39	0,00		1		1	1		1				13,41	13,48
	10:00	32,01	20,59	11,42	0,00		1		1	1		1				12,82	12,81
	11:00	31,32	20,49	10,82	0,00		1		1	1	0,00	1				12,53	12,52
	12:00	33,08	21,74	11,34	0,00				1	1		1				13,19	13,19
	13:00	33,22	21,05	12,17	0,00				1	1		1				13,32	13,26
	14:00	33,00	20,80	12,19	0,00				1	1		1				12,65	13,20
	15:00	30,89	18,98	11,92	0,00				1	1		1				12,38	12,37
	16:00	32,02	19,92	12,09	0,00				1	1	1					12,76	12,81
	17:00	35,50	22,68	12,82	0,00				1	1	1	1				13,66	13,68
	18:00	40,88	29,45	11,42	0,00		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	19:00	44,48	35,45	9,03	0,00		1		1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	44,21	36,17	8,04	0,00		1		1	1	1	1		9		13,73	13,73
	21:00	40,37	33,97	6,40	0,00	1	1		1	1	1	1		6		13,68	13,52
	22:00	33,42	30,20	3,22	0,00	1	1		1	1	1	1		4		11,58	11,48
	23:00	29,93	27,36	2,57	0,00	1	1		1	1	1	1		1		10,01	9,93

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης