

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	29,89	27,36	2,53	0,00			1	1		1	1				9,49	9,46
	01:00	27,31	25,41	1,90	0,00			1	1		1	1				8,26	8,26
	02:00	25,89	21,81	4,09	0,00				1		1	1				10,04	10,14
	03:00	24,88	20,50	4,39	0,00				1	1	1	1				9,41	9,44
	04:00	24,37	20,95	3,43	0,00					1	1	1				9,23	9,24
	05:00	24,16	20,66	3,49	0,00					1	1	1				9,03	9,02
	06:00	25,18	21,59	3,59	0,00					1	1	1				9,79	9,85
	07:00	27,07	22,99	4,08	0,00				1	1	1	1				10,07	9,41
	08:00	30,30	29,34	0,96	0,00				1	1	1	1		2		3,82	7,03
	09:00	35,26	33,50	1,76	0,00		1	1	1	1	1	1		1		4,05	8,24
	10:00	37,32	35,34	1,98	0,00	1	1	1		1	1	1		1		11,74	12,43
	11:00	39,21	37,35	1,86	0,00	1	1	1		1	1	1		3		11,81	12,21
	12:00	40,84	38,47	2,37	0,00		1	1	1	1	1	1				12,24	12,81
	13:00	41,99	39,74	2,25	0,00		1	1	1	1	1	1				12,56	13,64
	14:00	40,76	38,91	1,85	0,00		1	1	1	1	1	1				9,76	8,36
	15:00	38,61	36,88	1,73	0,00		1	1	1	1	1	1				10,37	10,47
	16:00	38,52	37,57	0,95	0,00		1	1	1	1	1	1				11,47	10,88
	17:00	40,27	39,50	0,76	0,00		1	1	1	1	1	1				12,77	12,65
	18:00	42,87	42,46	0,42	0,00		1	1	1	1	1	1				12,88	13,73
	19:00	43,49	42,77	0,72	0,00		1	1	1	1	1	1		1		12,88	13,73
	20:00	42,98	41,14	1,83	0,00		1	1	1	1	1	1				12,88	13,73
	21:00	42,54	40,72	1,82	0,00		1	1	1	1	1	1				12,48	13,67
	22:00	39,57	37,40	2,17	0,00			1	1	1	1	1				12,92	12,91
	23:00	36,20	34,10	2,10	0,00			1	1	1	1	1				10,81	10,77

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 07:30 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στον ΑΣΠ, ενώ στις 07:54 σημειώθηκε εκ νέου μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στο διάστημα 08:20 – 09:20 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 11:26 – 15:29, το ΑΠ Αντισσα στο διάστημα 07:28 – 19:38 και το ΑΠ Τέρπανδρος στο διάστημα 07:28 – 21:55.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης