

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,28	25,86	0,42			1	1	1	1					5,66	5,62
	01:00	23,49	23,40	0,10			1	1	1	1					3,97	4,27
	02:00	22,57	22,36	0,22				1	1	1					7,46	7,44
	03:00	21,79	21,16	0,63				1	1	1					6,65	6,63
	04:00	21,82	21,17	0,65				1	1	1					6,64	6,66
	05:00	23,37	22,90	0,47				1	1	1					8,16	8,20
	06:00	27,79	27,40	0,39			1	1	1	1					9,90	9,85
	07:00	34,73	34,14	0,58		1	1	1	1	1			1		12,03	12,18
	08:00	38,62	36,42	2,20		1	1	1	1	1			2		13,69	13,69
	09:00	38,98	35,82	3,16		1	1	1	1	1			3		13,72	13,72
	10:00	38,58	33,62	4,96		1	1	1	1	1			2		13,71	13,72
	11:00	36,89	27,93	8,96		1	1	1	1	1					13,70	13,70
	12:00	38,27	28,24	10,04		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	13:00	39,99	30,62	9,37		1	1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	40,18	34,62	5,56		1	1	1	1	1			1		13,73	13,73
	15:00	41,05	38,30	2,74		1	1	1	1	1			3		13,72	13,72
	16:00	43,54	41,35	2,20		1	1	1	1	1	1		2		13,72	13,73
	17:00	45,54	43,33	2,21		1	1	1	1	1	1		3		13,72	13,73
	18:00	48,15	45,52	2,63		1	1	1	1	1	1		4		13,72	13,73
	19:00	47,95	45,82	2,13		1	1	1	1	1	1		5		13,72	13,73
	20:00	45,73	43,89	1,84		1	1	1	1	1	1		3		13,72	13,73
	21:00	41,49	41,06	0,43		1	1	1	1	1	1		1		12,81	12,72
	22:00	35,91	34,49	1,43		1	1	1	1	1	1				8,64	8,56
	23:00	30,90	30,79	0,11			1	1	1	1	1				5,09	4,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης