

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,93	22,50	9,42	0,00				1	1	1					10,73	10,98
	01:00	28,71	18,91	9,80	0,00				1	1	1					11,49	11,50
	02:00	27,64	18,30	9,34	0,00				1	1	1					11,07	11,06
	03:00	27,01	17,24	9,78	0,00				1	1	1					10,83	10,81
	04:00	26,79	19,84	6,95	0,00				1	1	1					10,72	10,70
	05:00	27,92	18,78	9,15	0,00				1	1	1					11,12	11,15
	06:00	32,65	22,36	10,29	0,00				1	1	1					12,89	12,92
	07:00	40,98	29,78	11,21	0,00	1	1	1		1	1			2		13,70	13,71
	08:00	45,92	34,15	11,77	0,00		1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	09:00	48,93	39,42	9,51	0,00		1	1	1	1	1			7		13,73	13,73
	10:00	49,26	37,25	12,01	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	11:00	49,44	39,26	10,17	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	12:00	48,17	39,23	8,94	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	13:00	49,47	41,54	7,93	0,00		1	1	1	1	1			6		13,73	13,73
	14:00	50,31	39,95	10,36	0,00	1	1	1	1	1	1			5		13,73	13,73
	15:00	48,87	39,36	9,51	0,00	1	1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	16:00	48,89	38,82	10,07	0,00	1	1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	17:00	51,97	40,60	11,37	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	56,80	46,25	10,56	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	57,99	46,47	11,51	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	55,40	42,99	12,41	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	50,11	37,91	12,20	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	44,46	33,32	11,13	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	23:00	38,85	26,93	11,92	0,00			1	1		1	1				13,73	13,73

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης