

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	25,40	21,59	3,81	0,00		1		1	1	1					8,00	7,96
	01:00	22,95	18,69	4,26	0,00		1		1	1	1					4,99	6,32
	02:00	22,26	18,06	4,20	0,00		1		1	1	1					4,46	6,74
	03:00	21,79	14,04	7,75	0,00		1		1		1					8,73	8,72
	04:00	21,99	14,36	7,63	0,00		1		1		1					8,80	8,79
	05:00	23,29	15,44	7,85	0,00				1	1	1					8,70	8,71
	06:00	26,26	17,92	8,35	0,00				1	1	1					10,31	10,37
	07:00	29,72	22,90	6,82	0,00				1	1	1					11,86	11,87
	08:00	30,27	21,59	8,68	0,00				1	1	1					12,10	12,11
	09:00	30,31	20,22	10,09	0,00				1		1	1				11,99	12,03
	10:00	29,32	20,09	9,23	0,00				1		1	1				11,75	11,73
	11:00	28,42	19,47	8,95	0,00				1		1	1				11,39	11,36
	12:00	28,42	20,21	8,21	0,00				1		1	1				11,36	11,36
	13:00	28,24	19,45	8,79	0,00				1		1	1				11,31	11,31
	14:00	27,47	19,64	7,83	0,00				1		1	1				10,99	10,98
	15:00	27,49	19,24	8,26	0,00				1		1	1				10,96	10,98
	16:00	29,10	19,94	9,16	0,00				1		1	1				11,57	11,63
	17:00	32,85	23,79	9,06	0,00				1	1	1					13,04	13,05
	18:00	38,20	34,23	3,96	0,00		1		1	1	1			6		13,73	13,73
	19:00	42,31	39,06	3,25	0,00		1		1	1	1			10		13,73	13,73
	20:00	42,04	35,41	6,63	0,00		1		1	1	1			8		13,73	13,73
	21:00	39,79	34,87	4,92	0,00	1	1		1	1	1			6		13,73	13,73
	22:00	34,97	32,62	2,34	0,00	1	1		1	1	1			4		13,07	13,00
	23:00	30,27	27,78	2,49	0,00	1	1		1	1	1			1		10,62	10,55

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το διάστημα 01:30 με 02:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης