

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	21,16	20,07	1,08	0,00			1	1		1					6,25	6,20
	01:00	19,45	18,66	0,79	0,00			1	1		1					5,49	5,51
	02:00	18,66	18,52	0,14	0,00			1	1		1					5,02	5,00
	03:00	18,30	18,30	0,00	0,00			1	1		1					4,67	4,64
	04:00	18,28	18,28	0,00	0,00			1	1		1					4,55	4,58
	05:00	18,91	18,91	0,00	0,00			1	1		1					4,29	4,22
	06:00	20,33	20,33	0,00	0,00			1	1		1			2		5,86	6,06
	07:00	23,35	23,35	0,00	0,00			1	1	1	1			1		5,42	5,25
	08:00	24,82	24,82	0,00	0,00			1	1	1	1					4,22	4,23
	09:00	25,34	25,34	0,00	0,00			1	1	1	1	1				4,78	4,82
	10:00	25,52	25,52	0,00	0,00			1	1	1	1					5,00	5,01
	11:00	25,85	25,85	0,00	0,00			1	1	1	1					5,28	5,31
	12:00	26,17	25,98	0,19	0,00			1	1	1	1					5,66	5,67
	13:00	25,73	25,41	0,33	0,00			1	1	1	1					5,26	5,26
	14:00	23,94	23,85	0,09	0,00			1	1	1	1					4,24	4,51
	15:00	21,81	21,72	0,09	0,00				1	1	1	1				6,73	6,69
	16:00	22,02	21,80	0,22	0,00				1	1	1					6,81	6,85
	17:00	23,72	23,71	0,01	0,00				1	1	1					7,84	7,74
	18:00	27,14	27,14	0,00	0,00			1	1	1	1					6,51	6,55
	19:00	29,77	29,77	0,00	0,00			1	1	1	1					9,18	9,22
20:00	32,09	32,09	0,00	0,00		1	1	1	1	1			1		9,76	9,77	
21:00	32,80	32,74	0,06	0,00		1	1	1	1	1					10,34	10,34	
22:00	28,80	28,80	0,00	0,00			1	1	1	1					8,37	8,29	
23:00	24,58	24,41	0,16	0,00			1	1	1	1					5,00	4,95	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης