

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	32,60	30,02	2,58	0,00			1	1		1	1				10,78	10,93
	01:00	29,85	26,72	3,14	0,00			1	1		1	1				10,43	10,47
	02:00	28,07	24,33	3,73	0,00			1	1		1	1				8,95	8,94
	03:00	26,89	21,78	5,11	0,00				1		1	1				10,35	10,44
	04:00	26,05	22,43	3,62	0,00				1		1	1				10,43	10,43
	05:00	25,45	22,68	2,77	0,00				1		1	1				10,12	10,10
	06:00	26,00	25,18	0,82	0,00				1	1	1	1		1		7,23	6,96
	07:00	28,44	28,04	0,40	0,00				1	1	1	1				7,70	7,76
	08:00	31,04	30,73	0,31	0,00				1	1	1	1				10,31	10,36
	09:00	32,59	30,18	2,41	0,00				1	1	1	1				11,85	11,90
	10:00	34,20	32,29	1,91	0,00			1	1	1	1	1				9,68	9,45
	11:00	35,61	32,76	2,86	0,00			1	1	1	1	1				9,45	9,52
	12:00	36,91	33,02	3,88	0,00			1	1	1	1	1				10,88	10,88
	13:00	37,59	34,41	3,18	0,00			1	1	1	1	1				11,58	11,61
	14:00	35,75	32,18	3,57	0,00			1	1	1	1	1				9,82	9,77
	15:00	33,93	30,12	3,81	0,00			1	1	1	1	1				7,99	7,90
	16:00	34,24	29,19	5,05	0,00			1	1	1	1	1				8,18	8,83
	17:00	35,42	26,01	9,41	0,00				1	1	1	1				11,93	13,63
	18:00	36,73	26,19	10,54	0,00				1	1	1	1				12,54	13,73
	19:00	37,46	26,32	11,14	0,00				1	1	1	1				12,74	13,73
	20:00	36,98	26,03	10,94	0,00				1	1	1	1				12,74	13,73
	21:00	37,21	27,35	9,86	0,00				1	1	1	1				12,74	13,73
	22:00	34,34	24,86	9,48	0,00				1	1	1	1				12,53	12,43
	23:00	30,79	25,27	5,52	0,00				1	1	1	1				10,85	10,26

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 09:19 – 11:28 και το ΑΠ Τέρπανδρος από τις 17:02 έως το τέλος της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης