

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,54	26,54	0,00			1	1		1	1				3,99	4,19
	01:00	23,45	23,45	0,00			1	1		1	1				2,96	2,93
	02:00	22,60	22,60	0,00			1	1		1	1				2,11	2,07
	03:00	21,88	21,88	0,00				1		1	1				2,29	2,62
	04:00	21,70	21,70	0,00				1		1	1				6,52	6,52
	05:00	23,13	23,13	0,00				1		1	1				7,66	7,50
	06:00	27,39	27,39	0,00				1	1	1	1		1		6,96	7,08
	07:00	33,59	33,59	0,00		1		1	1	1	1		1		11,01	11,05
	08:00	37,42	37,42	0,00		1		1	1	1	1		2		13,36	13,40
	09:00	38,70	38,70	0,00		1		1	1	1	1		3		13,73	13,73
	10:00	39,40	39,40	0,00		1	1	1	1	1	1		1		11,34	11,28
	11:00	40,67	40,67	0,00		1	1	1	1	1	1				12,24	12,27
	12:00	41,01	41,01	0,00		1	1	1	1	1	1				12,66	12,64
	13:00	39,75	39,69	0,06		1	1	1	1	1	1				11,46	11,42
	14:00	38,46	37,92	0,54		1	1	1	1	1	1				10,17	10,14
	15:00	39,32	39,00	0,32		1	1	1	1	1	1				12,84	12,90
	16:00	41,62	41,42	0,20		1	1	1	1	1	1		1		13,01	13,04
	17:00	44,77	44,65	0,12		1	1	1	1	1	1		3		13,70	13,72
	18:00	48,32	48,32	0,00		1	1	1	1	1	1		6		13,72	13,73
	19:00	48,15	48,15	0,00		1	1	1	1	1	1		6		13,72	13,73
	20:00	46,43	46,43	0,00		1	1	1	1	1	1		5		13,72	13,73
	21:00	42,13	42,13	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,08	13,05
	22:00	37,12	37,12	0,00		1	1	1	1	1	1				9,89	9,76
	23:00	31,87	31,87	0,00			1	1	1	1	1				5,78	5,69

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης