

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	33,97	22,91	11,05	0,00			1	1		1	1				13,12	13,11
	01:00	30,59	21,47	9,12	0,00			1	1		1	1				10,63	10,62
	02:00	29,69	20,97	8,72	0,00				1		1	1				11,90	11,91
	03:00	28,85	20,75	8,10	0,00				1		1	1				11,57	11,56
	04:00	28,77	19,44	9,33	0,00				1		1	1				11,50	11,51
	05:00	29,72	21,47	8,25	0,00				1		1	1				11,87	11,88
	06:00	33,04	24,19	8,85	0,00				1	1	1	1				12,94	12,98
	07:00	38,08	33,72	4,35	0,00			1	1	1	1	1		1		13,04	12,95
	08:00	42,02	37,45	4,58	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		12,68	12,70
	09:00	45,27	36,54	8,73	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,67	13,67
	10:00	46,69	37,55	9,13	0,00	1		1	1	1	1	1				13,73	13,73
	11:00	47,97	41,88	6,09	0,00	1		1	1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	49,41	46,58	2,84	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	13:00	48,98	46,16	2,82	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	14:00	46,34	43,76	2,58	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	15:00	44,24	40,76	3,48	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,47	13,47
	16:00	45,84	42,37	3,47	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,67	13,67
	17:00	50,24	46,15	4,09	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	55,61	52,12	3,50	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	56,15	52,65	3,49	0,00	1	1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	20:00	53,65	50,31	3,33	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	21:00	49,10	46,10	3,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	22:00	43,85	41,91	1,94	0,00		1	1	1	1	1	1				13,70	13,69
	23:00	38,66	36,59	2,06	0,00		1	1	1	1	1	1				10,51	10,41

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης