

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	25,92	24,18	1,74	0,00				1	1	1					8,94	8,89
	01:00	23,32	21,82	1,50	0,00				1	1	1					8,24	8,19
	02:00	22,64	21,41	1,23	0,00				1	1	1					7,49	7,50
	03:00	21,98	21,01	0,97	0,00				1	1	1					6,86	6,85
	04:00	21,69	20,34	1,35	0,00				1	1	1					6,55	6,52
	05:00	22,70	20,46	2,24	0,00				1	1	1					7,51	7,53
	06:00	24,28	23,03	1,25	0,00				1	1	1					9,05	9,10
	07:00	26,54	25,11	1,43	0,00		1		1	1	1					10,21	10,22
	08:00	27,76	27,61	0,14	0,00		1		1	1	1					10,41	10,36
	09:00	28,00	28,00	0,00	0,00		1		1	1	1					7,42	7,36
	10:00	27,16	27,16	0,00	0,00		1		1	1	1	1				6,65	6,67
	11:00	26,68	26,68	0,00	0,00				1	1	1	1	1			6,01	6,00
	12:00	26,78	26,68	0,10	0,05				1	1	1	1				6,09	6,14
	13:00	27,32	27,28	0,05	0,09				1	1	1	1				6,66	6,66
	14:00	26,59	26,55	0,04	0,00				1	1	1	1				5,99	5,93
	15:00	26,51	26,47	0,04	0,00				1	1	1	1				5,85	5,90
	16:00	28,94	28,94	0,00	0,00				1	1	1	1				8,12	8,27
	17:00	33,38	33,38	0,00	0,00		1		1	1	1	1				11,20	11,27
	18:00	39,20	38,92	0,28	0,00		1		1	1	1	1		3		13,56	13,58
	19:00	43,48	43,12	0,36	0,00		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
	20:00	42,62	42,08	0,54	0,00		1		1	1	1	1		6		13,73	13,73
	21:00	38,94	37,97	0,97	0,00	1	1		1	1	1	1		2		12,92	12,85
	22:00	34,19	32,17	2,01	0,00	1	1		1	1	1	1				10,17	10,10
	23:00	29,52	25,73	3,79	0,00	1	1		1	1	1	1				7,64	7,63

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης