

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 22 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	20,49	20,46	0,03	0,00				1		1	1				5,44	5,36
	01:00	18,82	18,35	0,46	0,00				1		1	1				3,71	3,68
	02:00	17,93	16,87	1,05	0,00				1		1	1				4,43	4,55
	03:00	17,62	15,88	1,74	0,00		1				1	1				5,64	5,64
	04:00	17,44	16,45	0,99	0,00		1				1	1				5,44	5,45
	05:00	18,24	18,04	0,20	0,00		1				1	1				6,16	6,23
	06:00	19,41	19,28	0,13	0,00				1		1	1				5,05	5,01
	07:00	20,95	20,93	0,02	0,00				1		1	1				5,71	5,78
	08:00	22,69	22,69	0,00	0,00				1		1	1				7,47	7,48
	09:00	23,47	23,47	0,00	0,00				1	1	1	1				3,44	3,28
	10:00	23,22	23,20	0,02	0,00				1	1	1	1				3,85	4,22
	11:00	23,34	22,56	0,77	0,00				1		1	1				7,06	7,02
	12:00	23,83	23,44	0,39	0,00				1		1	1				8,19	8,23
	13:00	25,81	25,54	0,27	0,00				1		1	1		2		9,80	9,78
	14:00	25,31	25,31	0,00	0,00				1		1	1		2		9,41	9,37
	15:00	23,44	23,38	0,06	0,00				1		1	1				7,10	7,22
	16:00	22,67	22,62	0,04	0,00				1		1	1				7,48	7,52
	17:00	22,58	22,58	0,00	0,00				1		1	1				7,40	7,39
	18:00	25,12	25,03	0,09	0,00				1	1	1	1				5,25	5,10
	19:00	27,78	27,78	0,00	0,00				1	1	1	1				7,03	7,12
	20:00	31,64	31,39	0,25	0,00				1	1	1	1				10,86	10,94
	21:00	30,76	30,42	0,34	0,00				1	1	1	1				10,26	10,15
	22:00	27,18	26,53	0,65	0,00				1	1	1	1				6,69	6,58
	23:00	23,52	23,31	0,20	0,00				1		1	1				6,40	6,72

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης