

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	21,64	21,50	0,15	0,00			1		1	1					4,33	4,49
	01:00	19,75	19,72	0,02	0,00			1		1	1					4,80	4,75
	02:00	19,07	18,95	0,12	0,00			1		1	1					4,51	4,51
	03:00	18,53	17,97	0,56	0,00			1		1	1					4,69	4,69
	04:00	18,46	17,73	0,74	0,00			1		1	1					4,80	4,80
	05:00	18,91	17,36	1,55	0,00			1		1	1					4,34	5,25
	06:00	20,21	18,40	1,81	0,00			1		1	1					3,65	5,51
	07:00	23,10	19,69	3,42	0,00			1		1	1					7,86	8,05
	08:00	25,09	21,36	3,73	0,00			1		1	1					9,72	9,74
	09:00	26,92	21,42	5,50	0,00		1	1		1	1					9,85	9,87
	10:00	26,95	22,02	4,93	0,00		1	1		1	1					9,57	9,61
	11:00	28,32	23,92	4,40	0,00		1	1		1	1					10,85	10,91
	12:00	28,16	23,17	4,99	0,00			1		1	1					8,68	8,46
	13:00	28,11	20,49	7,62	0,00				1	1	1					8,50	8,76
	14:00	27,58	19,17	8,41	0,00				1	1	1					11,09	11,06
	15:00	26,18	17,95	8,22	0,00				1	1	1					10,48	10,48
	16:00	25,55	16,56	8,99	0,00				1	1	1					10,16	10,15
	17:00	25,68	16,21	9,47	0,00				1	1	1					10,24	10,24
	18:00	28,06	20,86	7,21	0,00				1	1	1					11,19	11,19
	19:00	30,09	22,33	7,76	0,00				1	1	1					12,02	12,01
	20:00	32,48	22,90	9,58	0,00				1	1	1			1		12,95	13,00
	21:00	32,80	22,41	10,39	0,00				1	1	1			1		13,14	13,13
	22:00	29,02	20,71	8,31	0,00				1	1	1					11,70	11,64
	23:00	24,75	17,88	6,87	0,00				1	1	1					9,56	9,48

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 05:45 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης