

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	27,87	22,89	4,98	0,00				1		1	1				9,85	9,50
	01:00	25,71	20,97	4,74	0,00				1		1	1				10,29	10,27
	02:00	24,23	19,22	5,01	0,00				1		1	1				9,17	9,12
	03:00	23,35	16,90	6,44	0,00				1		1	1				8,36	8,38
	04:00	22,63	16,33	6,29	0,00		1				1	1				9,06	9,05
	05:00	22,40	15,21	7,19	0,00		1				1	1				8,96	8,95
	06:00	22,50	14,64	7,86	0,00		1				1	1				8,66	8,73
	07:00	24,02	15,28	8,73	0,00		1				1	1				9,09	9,16
	08:00	25,07	15,53	9,54	0,00			1			1	1				10,04	9,89
	09:00	25,92	15,98	9,94	0,00			1			1	1				10,37	10,38
	10:00	26,29	18,70	7,60	0,00			1			1	1				7,77	10,59
	11:00	26,85	19,79	7,06	0,00			1			1	1				7,20	10,75
	12:00	27,69	19,62	8,07	0,00			1			1	1				8,38	11,08
	13:00	27,38	18,18	9,20	0,00			1			1	1				9,79	10,97
	14:00	25,40	15,64	9,76	0,00			1			1	1				10,12	10,10
	15:00	24,07	15,15	8,93	0,00			1			1	1				9,12	9,12
	16:00	24,62	15,31	9,31	0,00			1			1	1				9,52	9,54
	17:00	27,24	17,15	10,10	0,00			1			1	1				10,71	10,89
	18:00	30,46	20,30	10,16	0,00			1			1	1				10,85	12,18
	19:00	32,34	22,11	10,23	0,00					1	1	1				10,85	12,94
	20:00	33,25	20,90	12,35	0,00					1	1	1				13,08	13,28
	21:00	35,16	22,69	12,47	0,00					1	1	1		1		13,73	13,73
	22:00	32,42	20,65	11,77	0,00					1	1	1				13,03	12,99
	23:00	29,21	18,75	10,46	0,00			1			1	1				11,74	11,71

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τέρπανδρος παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στα διαστήματα 00:00 – 00:53, 05:15 – 18:48, το ΑΠ Άντισσα το διάστημα 05:15 – 18:48, το ΑΠ Σίγρι στο διάστημα 09:07 – 12:09 και το ΑΠ Καστρί στο διάστημα 05:30 – 10:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης