

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025	00:00	27,19	27,19	0,00			1	1		1	1				1,36	1,23
	01:00	24,13	24,13	0,00			1	1		1	1				2,71	2,90
	02:00	23,25	23,25	0,00			1	1		1	1				2,75	2,76
	03:00	22,57	22,47	0,11			1	1		1	1				2,07	2,07
	04:00	22,73	22,58	0,15			1	1		1	1				2,19	2,20
	05:00	24,22	24,22	0,00			1	1		1	1				3,58	3,65
	06:00	28,81	28,81	0,00			1	1	1	1	1				7,73	7,78
	07:00	34,61	34,61	0,00		1	1	1	1	1			1		11,30	11,41
	08:00	37,83	37,83	0,00		1	1	1	1	1			3		13,24	13,26
	09:00	37,68	37,56	0,12		1	1	1	1	1			3		13,25	13,20
	10:00	36,00	35,62	0,38		1	1	1	1	1			2		12,35	12,40
	11:00	35,06	34,30	0,76		1	1	1	1	1			1		11,83	11,79
	12:00	34,34	32,99	1,35			1	1	1	1	1				9,29	9,12
	13:00	34,19	32,52	1,67			1	1	1	1	1				8,20	8,20
	14:00	33,08	31,04	2,05			1	1	1	1	1				7,93	7,94
	15:00	33,62	31,21	2,41			1	1	1	1	1				8,91	8,98
	16:00	36,62	34,99	1,63			1	1	1	1	1				10,63	10,64
	17:00	42,41	41,21	1,20		1	1	1	1	1	1		1		12,87	12,93
	18:00	46,62	45,01	1,61		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	19:00	46,87	44,97	1,90		1	1	1	1	1	1		4		13,73	13,73
	20:00	45,09	42,42	2,67		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	41,01	37,57	3,44		1	1	1	1	1	1				12,63	12,54
	22:00	35,82	31,64	4,18			1	1	1	1	1				9,51	9,43
	23:00	30,40	26,70	3,70			1		1	1	1				8,52	8,68

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης