

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	25,95	22,80	3,15	0,00					1	1	1				5,62	5,85
	01:00	23,12	18,53	4,59	0,00					1	1	1				8,01	7,98
	02:00	22,33	16,72	5,62	0,00					1	1	1				7,21	7,18
	03:00	21,62	16,27	5,35	0,00					1	1	1				6,48	6,46
	04:00	21,30	15,13	6,17	0,00		1				1	1				7,51	7,62
	05:00	21,68	15,05	6,64	0,00		1				1	1				8,66	8,66
	06:00	22,77	15,53	7,24	0,00		1				1	1				9,09	9,11
	07:00	24,72	16,47	8,25	0,00		1				1	1				9,87	9,87
	08:00	25,92	17,66	8,25	0,00		1				1	1				10,33	10,35
	09:00	26,34	17,13	9,20	0,00					1	1	1				10,52	10,52
	10:00	24,84	15,42	9,43	0,00					1	1	1				9,67	9,66
	11:00	24,68	15,50	9,18	0,00					1	1	1				9,50	9,51
	12:00	25,55	15,59	9,96	0,00					1	1	1				10,12	10,16
	13:00	26,39	16,03	10,36	0,00					1	1	1				10,57	10,55
	14:00	25,91	15,91	10,01	0,00					1	1	1				10,33	10,34
	15:00	27,96	19,05	8,91	0,00					1	1	1				11,17	11,20
	16:00	29,97	24,37	5,61	0,00				1	1	1	1				10,97	10,94
	17:00	32,99	23,01	9,99	0,00				1	1	1	1				12,21	12,30
	18:00	36,53	25,19	11,34	0,00				1	1	1	1				13,72	13,73
	19:00	39,55	26,51	13,04	0,00		1			1	1	1				13,73	13,73
	20:00	38,50	25,42	13,08	0,00		1			1	1	1				13,73	13,73
	21:00	35,68	24,76	10,92	0,00		1			1	1	1				13,72	13,71
	22:00	31,12	21,39	9,73	0,00		1			1	1	1				12,53	12,48
	23:00	26,67	17,09	9,59	0,00					1	1	1				10,72	10,66

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης