

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	21,76	16,28	5,48	0,00				1		1					8,41	8,41
	01:00	20,01	14,78	5,23	0,00				1		1					8,01	8,01
	02:00	19,32	14,30	5,02	0,00				1		1					7,74	7,73
	03:00	18,81	14,14	4,67	0,00				1		1					7,52	7,53
	04:00	18,82	16,35	2,47	0,00			1	1		1					6,30	6,26
	05:00	19,29	16,36	2,93	0,00			1	1		1					6,10	6,13
	06:00	20,71	18,11	2,60	0,00			1	1		1					6,23	6,21
	07:00	24,05	21,35	2,71	0,00			1	1		1					8,78	8,89
	08:00	26,05	23,17	2,88	0,00	1		1	1		1					9,23	9,19
	09:00	26,91	23,89	3,02	0,00	1		1	1		1					9,56	9,56
	10:00	26,38	23,57	2,81	0,00	1		1	1		1					8,73	8,63
	11:00	26,73	23,65	3,07	0,00			1	1	1	1					6,33	6,31
	12:00	27,08	22,83	4,25	0,00				1	1	1					10,19	10,43
	13:00	26,93	22,67	4,26	0,00				1	1	1					10,78	10,79
	14:00	25,22	21,09	4,13	0,00				1	1	1					10,00	9,95
	15:00	23,44	19,06	4,38	0,00				1	1	1					8,31	8,31
	16:00	22,93	20,08	2,84	0,00				1	1	1					7,75	7,79
	17:00	24,81	22,05	2,76	0,00				1	1	1					9,40	9,47
	18:00	28,56	25,26	3,30	0,00			1	1	1	1					10,16	10,11
	19:00	30,77	27,96	2,80	0,00			1	1	1	1					10,20	10,23
	20:00	32,73	28,29	4,43	0,00			1	1	1	1					12,16	12,20
	21:00	32,13	24,51	7,62	0,00			1	1	1	1					11,76	11,70
	22:00	28,61	22,35	6,26	0,00			1	1	1	1					8,30	8,25
	23:00	25,12	19,48	5,65	0,00			1	1		1					8,94	9,05

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης