

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	26,03	16,95	9,08	0,00			1			1	1				10,45	10,42
	01:00	23,38	18,44	4,94	0,00			1			1	1				8,82	8,40
	02:00	22,57	18,18	4,40	0,00			1			1	1				7,62	7,60
	03:00	21,98	18,40	3,57	0,00			1			1	1				6,99	7,01
	04:00	21,64	17,87	3,77	0,00			1			1	1				6,63	6,64
	05:00	21,84	17,82	4,01	0,00			1			1	1				6,87	6,84
	06:00	23,20	18,68	4,52	0,00			1			1	1				8,06	8,13
	07:00	26,58	21,83	4,75	0,00			1			1	1		1		10,05	9,84
	08:00	30,16	25,50	4,66	0,00			1	1		1	1				7,88	9,61
	09:00	31,58	27,07	4,51	0,00			1	1		1	1				6,00	11,04
	10:00	32,08	27,40	4,68	0,00			1	1		1	1				6,00	11,56
	11:00	33,25	28,61	4,63	0,00			1	1		1	1				6,00	12,74
	12:00	34,17	29,59	4,58	0,00			1	1		1	1				7,18	13,49
	13:00	34,68	29,28	5,40	0,00			1	1		1	1				13,70	13,72
	14:00	32,91	28,82	4,09	0,00			1	1		1	1				12,52	12,50
	15:00	31,30	26,81	4,50	0,00			1	1		1	1				10,82	10,79
	16:00	31,06	27,05	4,01	0,00			1	1		1	1				10,38	10,36
	17:00	32,78	30,27	2,50	0,00			1	1	1	1	1				8,67	8,53
	18:00	35,51	33,09	2,41	0,00			1	1	1	1	1				9,32	9,45
	19:00	37,14	35,01	2,13	0,00			1	1	1	1	1				11,11	11,09
	20:00	37,50	35,02	2,49	0,00			1	1	1	1	1				11,48	11,47
	21:00	38,88	36,67	2,21	0,00			1	1	1	1	1				12,80	12,83
	22:00	35,98	33,48	2,50	0,00			1	1	1	1	1				11,12	11,12
	23:00	31,89	29,60	2,28	0,00				1	1	1	1				11,28	11,32

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα διαστήματα 01:16 – 01:22 και 07:27 – 07:33 σημειώθηκε μερική διακοπή. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης