

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,01	20,97	5,04					1	1	1				8,69	8,86
	01:00	23,43	18,79	4,64					1	1	1				8,36	8,29
	02:00	22,80	19,48	3,32					1	1	1				7,65	7,64
	03:00	22,17	18,91	3,27					1	1	1				7,05	7,04
	04:00	22,10	18,03	4,06					1	1	1				6,93	6,95
	05:00	23,44	18,63	4,80					1	1	1				8,20	8,26
	06:00	27,59	21,69	5,90					1	1	1				10,91	11,00
	07:00	33,48	27,29	6,19			1		1	1	1		1		13,14	13,18
	08:00	36,51	29,92	6,59			1		1	1	1		1		13,26	13,22
	09:00	35,81	30,01	5,79			1	1	1	1	1				11,08	11,04
	10:00	34,79	29,22	5,57			1	1	1	1	1				10,06	10,06
	11:00	33,11	27,94	5,16			1	1	1	1	1				8,99	9,18
	12:00	34,06	27,56	6,50				1	1	1	1				13,31	13,35
	13:00	33,65	29,28	4,37				1	1	1	1				12,98	13,01
	14:00	33,48	29,17	4,31				1	1	1	1				12,85	12,83
	15:00	33,70	30,43	3,27				1	1	1	1				11,51	11,46
	16:00	36,59	33,09	3,49			1	1	1	1	1				11,31	11,37
	17:00	41,30	34,62	6,68			1	1	1	1	1				13,48	13,51
	18:00	45,26	38,27	6,99		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,90	37,31	7,60		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,11	36,16	6,95		1	1	1	1	1	1				13,71	13,70
	21:00	39,13	32,15	6,98			1	1	1	1	1				12,57	12,56
	22:00	34,14	26,63	7,51				1	1	1	1				13,12	13,05
	23:00	29,72	20,80	8,92				1	1	1	1				10,39	10,37

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης