

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,61	27,66	3,95	0,00			1	1		1	1				8,15	8,35
	01:00	28,52	24,16	4,35	0,00			1	1		1	1				8,06	8,04
	02:00	27,95	23,61	4,34	0,00			1	1		1	1				7,43	7,44
	03:00	27,42	24,04	3,38	0,00			1	1		1	1				6,92	6,93
	04:00	27,38	23,60	3,78	0,00			1	1		1	1				6,87	6,88
	05:00	28,68	22,70	5,98	0,00			1	1		1	1				8,04	8,11
	06:00	33,85	24,05	9,80	0,00			1	1		1	1				12,75	12,84
	07:00	40,50	31,46	9,05	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	08:00	43,38	37,53	5,84	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	45,46	44,74	0,72	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,72	13,72
	10:00	44,52	44,31	0,22	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,60	13,59
	11:00	43,88	43,72	0,16	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,16	13,18
	12:00	45,23	44,94	0,29	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,70	13,71
	13:00	45,19	44,64	0,55	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,71	13,67
	14:00	45,17	45,06	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,72	13,72
	15:00	43,38	43,38	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,71	12,69
	16:00	45,35	45,35	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,60	13,63
	17:00	49,55	49,55	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	18:00	53,96	53,96	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	19:00	54,69	54,69	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	53,14	53,14	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	21:00	48,24	48,24	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	22:00	42,46	42,46	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,59	12,55
	23:00	36,04	36,04	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				7,89	7,76

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης