

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	23,32	15,59	7,73	0,00					1	1	1				8,28	8,22
	01:00	20,98	15,47	5,51	0,00					1	1	1				5,90	5,85
	02:00	20,32	14,32	6,00	0,00					1	1	1				6,35	6,52
	03:00	19,88	12,40	7,48	0,00						1	1				7,96	7,95
	04:00	19,75	12,34	7,42	0,00						1	1				7,90	7,90
	05:00	20,98	13,10	7,88	0,00						1	1				8,37	8,39
	06:00	23,61	14,77	8,85	0,00		1				1	1				9,38	9,41
	07:00	28,66	18,02	10,65	0,00		1				1	1				11,39	11,45
	08:00	32,56	20,37	12,19	0,00		1			1	1	1				12,99	13,02
	09:00	33,89	21,30	12,59	0,00		1			1	1	1				13,56	13,55
	10:00	33,50	20,49	13,01	0,00		1			1	1	1				13,42	13,40
	11:00	34,14	20,84	13,30	0,00		1			1	1	1				13,59	13,59
	12:00	36,59	23,15	13,44	0,00					1	1	1				13,73	13,73
	13:00	35,56	22,15	13,41	0,00		1			1	1	1				13,71	13,71
	14:00	31,32	19,44	11,88	0,00		1			1	1	1				12,55	12,53
	15:00	32,68	20,31	12,37	0,00					1	1	1				13,08	13,08
	16:00	33,50	20,44	13,06	0,00					1	1	1				13,37	13,37
	17:00	35,82	22,40	13,42	0,00					1	1	1				13,73	13,73
	18:00	39,06	25,85	13,21	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	41,37	28,05	13,32	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,50	27,06	13,44	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	37,25	24,99	12,26	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	32,39	19,75	12,64	0,00				1		1	1				13,00	12,95
	23:00	27,74	16,98	10,76	0,00				1		1	1				11,17	11,12

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης