

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η α ρ ρ ε ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	28,27	26,22	2,05	0,00				1	1	1	1				7,76	7,69
	01:00	26,10	24,33	1,77	0,00				1	1	1	1				5,52	5,49
	02:00	24,56	21,64	2,92	0,00				1		1	1				7,11	7,40
	03:00	23,79	20,39	3,40	0,00				1		1	1				8,67	8,66
	04:00	23,24	21,90	1,34	0,00				1		1	1				8,11	8,10
	05:00	23,19	21,82	1,37	0,00				1		1	1				8,05	8,02
	06:00	24,60	23,00	1,59	0,00				1		1	1				9,11	9,01
	07:00	28,03	26,60	1,43	0,00				1	1	1	1				7,45	7,47
	08:00	31,01	30,43	0,58	0,00				1	1	1	1				10,26	10,30
	09:00	33,17	32,20	0,96	0,00				1	1	1	1		1		11,49	11,28
	10:00	33,89	31,51	2,38	0,00			1	1	1	1	1				8,26	8,22
	11:00	35,37	32,30	3,07	0,00			1	1	1	1	1				9,29	9,33
	12:00	36,84	35,05	1,79	0,00			1	1	1	1	1				10,80	10,82
	13:00	37,56	34,56	3,00	0,00			1	1	1	1	1				11,61	11,61
	14:00	36,37	31,32	5,05	0,00			1	1	1	1	1				10,45	10,47
	15:00	34,46	27,62	6,84	0,00				1	1	1	1				12,53	12,64
	16:00	34,47	27,70	6,77	0,00				1	1	1	1				13,61	13,63
	17:00	36,32	29,42	6,90	0,00				1	1	1	1				13,64	13,61
	18:00	39,77	34,52	5,25	0,00	1	1		1	1	1	1				13,71	13,71
	19:00	41,15	36,20	4,95	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	40,73	35,93	4,80	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	40,74	34,92	5,82	0,00	1	1		1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	37,85	32,47	5,38	0,00	1	1		1	1	1	1				13,45	13,37
	23:00	34,24	30,57	3,66	0,00				1	1	1	1				13,21	13,17

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης