

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,76	20,46	5,30				1		1	1				10,26	10,21
	01:00	23,16	21,25	1,92				1		1	1				8,11	8,06
	02:00	22,50	20,87	1,62				1		1	1				7,33	7,34
	03:00	21,64	20,34	1,29				1		1	1				6,53	6,50
	04:00	21,53	20,07	1,46				1		1	1				6,38	6,39
	05:00	22,40	21,42	0,98				1		1	1				7,15	7,23
	06:00	25,27	24,89	0,37				1	1	1	1				7,16	7,03
	07:00	28,31	27,67	0,65				1	1	1	1				7,56	7,62
	08:00	32,12	31,19	0,92				1	1	1	1				10,24	10,25
	09:00	35,13	33,78	1,35			1	1	1	1	1				9,64	9,67
	10:00	37,37	35,69	1,67			1	1	1	1	1				11,32	11,34
	11:00	38,06	37,29	0,77		1	1	1	1	1	1				10,62	10,54
	12:00	39,84	33,69	6,15		1	1	1	1	1	1				11,38	11,47
	13:00	39,77	36,41	3,36		1	1	1	1	1	1				11,61	11,46
	14:00	34,79	33,31	1,48		1	1	1	1	1	1				6,50	6,45
	15:00	33,69	31,17	2,52			1	1	1	1	1				6,87	6,98
	16:00	36,39	33,16	3,22			1	1	1	1	1				10,19	10,32
	17:00	42,41	39,52	2,89		1	1	1	1	1	1		1		13,34	13,34
	18:00	46,59	42,86	3,73		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	45,96	41,24	4,71		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	43,47	38,06	5,41		1	1	1	1	1	1				13,72	13,69
	21:00	39,28	35,16	4,12		1	1	1	1	1	1				11,12	11,02
	22:00	34,54	29,19	5,36		1	1	1	1	1					10,88	11,01
	23:00	29,76	25,12	4,64			1	1	1	1					9,05	9,09

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης