

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,61	30,56	0,06	0,00			1	1		1	1				6,60	6,78
	01:00	27,34	27,17	0,17	0,00			1	1		1	1				6,91	6,89
	02:00	26,51	26,37	0,15	0,00			1	1		1	1				6,02	6,00
	03:00	25,77	25,35	0,42	0,00			1	1		1	1				5,27	5,26
	04:00	25,58	25,10	0,48	0,00			1	1		1	1				5,09	5,09
	05:00	26,66	26,27	0,39	0,00			1	1		1	1				6,05	6,10
	06:00	31,22	29,21	2,00	0,00			1	1		1	1				7,46	7,50
	07:00	37,96	34,05	3,91	0,00			1	1	1	1	1				11,61	11,74
	08:00	43,96	37,89	6,08	0,00			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	09:00	49,25	42,64	6,60	0,00		1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	10:00	50,84	43,88	6,97	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	11:00	53,03	43,84	9,19	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	12:00	57,21	50,91	6,30	0,00	1	1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	13:00	57,50	52,07	5,43	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	14:00	54,31	50,67	3,65	0,00	1	1	1	1	1	1	1		6		13,73	13,73
	15:00	51,26	50,25	1,01	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	16:00	50,86	50,73	0,12	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	17:00	52,92	52,92	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	18:00	55,61	55,61	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	19:00	56,13	56,13	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		8		13,73	13,73
	20:00	53,35	53,35	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		7		13,73	13,73
	21:00	48,50	48,50	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	22:00	42,35	42,35	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,49	12,41
	23:00	35,90	35,90	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				7,74	7,60

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης