

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η α ρ ρ ε ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	23,67	15,24	8,43	0,00				1		1	1				8,65	8,55
	01:00	21,13	15,23	5,90	0,00				1		1	1				6,05	6,00
	02:00	20,28	14,00	6,28	0,00				1		1	1				6,39	6,53
	03:00	19,61	11,93	7,68	0,00						1	1				7,84	7,84
	04:00	19,41	11,80	7,61	0,00						1	1				7,76	7,77
	05:00	19,84	12,18	7,65	0,00						1	1	1			7,95	7,95
	06:00	21,55	13,16	8,38	0,00						1	1				8,58	8,61
	07:00	24,11	14,73	9,38	0,00						1	1				9,60	9,64
	08:00	26,94	18,23	8,71	0,00				1		1	1				10,74	10,76
	09:00	28,92	19,47	9,44	0,00				1		1	1				11,56	11,57
	10:00	28,54	21,29	7,25	0,00				1		1	1				11,42	11,42
	11:00	26,69	19,67	7,02	0,00				1		1	1	1			10,69	10,69
	12:00	27,51	19,22	8,29	0,00				1		1	1				10,98	10,99
	13:00	27,75	18,87	8,88	0,00				1		1	1				11,12	11,10
	14:00	25,69	17,88	7,81	0,00				1		1	1				10,28	10,26
	15:00	24,77	15,48	9,29	0,00				1		1	1				9,61	9,62
	16:00	25,95	18,52	7,43	0,00				1		1	1				10,35	10,38
	17:00	28,36	18,87	9,49	0,00				1		1	1				11,30	11,34
	18:00	32,62	23,11	9,51	0,00				1		1	1	1			12,94	12,98
	19:00	36,19	29,69	6,50	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	35,89	28,52	7,37	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	32,85	25,50	7,35	0,00				1	1	1	1				12,27	12,19
	22:00	28,94	21,82	7,12	0,00				1	1	1	1				10,18	10,17
	23:00	25,00	19,51	5,50	0,00				1	1		1				8,88	8,81

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης