

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	30,41	27,19	3,22	0,00				1	1	1	1				9,91	9,82
	01:00	27,72	25,59	2,12	0,00				1	1	1	1				7,14	7,11
	02:00	26,19	23,98	2,21	0,00				1		1	1				7,38	7,58
	03:00	25,13	22,48	2,65	0,00				1		1	1				9,98	9,94
	04:00	24,54	21,08	3,46	0,00				1		1	1				9,39	9,39
	05:00	24,44	19,70	4,74	0,00				1		1	1				9,29	9,34
	06:00	25,87	19,20	6,67	0,00				1		1	1				10,28	10,33
	07:00	29,44	22,36	7,08	0,00				1		1	1				11,22	11,34
	08:00	33,52	27,24	6,28	0,00				1	1	1	1				12,76	12,82
	09:00	36,65	31,03	5,63	0,00			1	1	1	1	1				12,84	12,77
	10:00	38,43	34,38	4,05	0,00			1	1	1	1	1				12,36	12,35
	11:00	40,12	37,86	2,26	0,00			1	1	1	1	1				13,67	13,68
	12:00	42,09	39,94	2,15	0,00		1	1	1	1	1	1				13,67	13,67
	13:00	43,68	41,59	2,09	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	14:00	42,39	37,96	4,43	0,00		1	1	1	1	1	1				13,66	13,64
	15:00	41,28	34,02	7,26	0,00		1	1	1	1	1	1				12,92	12,88
	16:00	41,12	33,13	8,00	0,00		1	1	1	1	1	1				12,78	12,78
	17:00	42,36	34,36	7,99	0,00		1	1	1	1	1	1				13,53	13,56
	18:00	44,11	35,41	8,70	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,53	37,18	7,35	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	43,80	37,27	6,52	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	44,80	38,43	6,37	0,00		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	42,69	37,03	5,66	0,00		1	1	1	1	1	1				13,72	13,73
	23:00	38,85	34,33	4,53	0,00			1	1	1	1	1				12,88	12,79

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης