

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,72	20,32	6,40				1	1	1					8,53	8,72
	01:00	24,11	18,48	5,63				1	1	1					9,04	8,98
	02:00	23,20	17,55	5,65				1	1	1					8,07	8,06
	03:00	22,27	20,89	1,38				1	1	1					7,14	7,12
	04:00	21,99	20,28	1,71				1	1	1					6,85	6,85
	05:00	22,67	21,85	0,81				1	1	1					7,48	7,50
	06:00	24,99	24,13	0,86				1	1	1					7,75	7,64
	07:00	27,27	25,10	2,17			1	1	1	1					6,65	6,74
	08:00	28,83	25,90	2,93			1	1	1	1					8,33	8,38
	09:00	28,25	26,83	1,43			1	1	1	1					7,81	7,78
	10:00	28,07	27,85	0,23			1	1	1	1					7,53	7,55
	11:00	28,08	27,52	0,56			1	1	1	1					7,63	7,60
	12:00	27,55	27,23	0,32			1	1	1	1					6,57	6,46
	13:00	27,26	27,20	0,06				1	1	1	1				5,91	6,22
	14:00	26,09	26,09	0,00				1	1	1	1				5,45	5,43
	15:00	26,95	26,87	0,08				1	1	1	1				6,20	6,28
	16:00	31,61	31,49	0,12				1	1	1	1				9,22	9,27
	17:00	38,62	38,56	0,06		1	1	1	1	1	1				10,84	10,98
	18:00	44,01	44,01	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,71	13,71
	19:00	44,58	44,58	0,00		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	42,91	42,83	0,09		1	1	1	1	1	1		2		13,54	13,52
	21:00	39,33	39,07	0,25		1	1	1	1	1	1				11,13	11,04
	22:00	34,95	34,46	0,49			1	1	1	1	1				8,60	8,55
	23:00	30,42	29,85	0,57			1	1	1	1	1				5,57	5,80

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης