

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	30,54	30,54	0,00	0,00			1	1	1	1	1				4,50	4,50
	01:00	27,21	27,21	0,00	0,00			1		1	1	1				5,58	5,86
	02:00	26,27	26,27	0,00	0,00			1		1	1	1				5,74	5,72
	03:00	25,57	25,57	0,00	0,00			1		1	1	1				5,02	5,00
	04:00	25,61	25,61	0,00	0,00			1		1	1	1				5,04	5,07
	05:00	26,46	26,46	0,00	0,00			1		1	1	1				5,82	5,89
	06:00	31,14	31,14	0,00	0,00			1		1	1	1				9,55	9,61
	07:00	39,14	39,14	0,00	0,00		1	1		1	1	1		4		13,28	13,31
	08:00	44,47	44,47	0,00	0,00		1	1		1	1	1		9	1	13,73	13,73
	09:00	47,39	47,13	0,26	0,00		1	1		1	1	1		7	1	12,49	12,40
	10:00	45,99	45,99	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		12,50	12,77
	11:00	45,34	44,99	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,64	13,62
	12:00	44,32	43,56	0,76	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,47	13,44
	13:00	42,07	41,65	0,41	0,00	1	1	1	1	1	1	1				11,52	11,43
	14:00	41,13	40,44	0,69	0,00	1	1	1	1	1	1	1				11,33	11,41
	15:00	40,93	39,58	1,35	0,00		1	1	1	1	1	1				12,54	12,54
	16:00	42,95	41,10	1,85	0,00		1	1	1	1	1	1				13,60	13,61
	17:00	45,84	44,22	1,62	0,00	1	1	1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	18:00	49,88	47,29	2,60	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	19:00	51,22	47,44	3,78	0,00	1	1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	20:00	49,36	45,15	4,21	0,00	1	1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	21:00	45,72	40,98	4,74	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,65	13,63
	22:00	40,22	35,00	5,22	0,00		1	1	1	1	1	1				11,15	11,10
	23:00	34,28	29,67	4,61	0,00		1	1	1	1	1	1				7,38	7,35

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης