

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	21,84	15,91	5,93	0,00				1		1	1				6,59	6,54
	01:00	19,76	16,63	3,13	0,00				1		1	1				3,30	4,60
	02:00	19,22	17,87	1,36	0,00				1		1	1				2,49	4,28
	03:00	18,93	17,17	1,76	0,00		1				1	1				6,90	6,92
	04:00	18,87	16,68	2,19	0,00		1				1	1				6,88	6,87
	05:00	19,98	16,19	3,79	0,00		1				1	1				7,80	7,82
	06:00	23,00	18,54	4,46	0,00		1				1	1				8,57	8,60
	07:00	26,96	23,86	3,10	0,00		1		1		1	1				9,92	10,01
	08:00	30,23	28,44	1,80	0,00		1		1		1	1		2		11,54	11,59
	09:00	32,15	29,93	2,22	0,00		1		1	1	1	1		2		11,44	11,34
	10:00	32,10	28,38	3,72	0,00		1		1	1	1	1		3		12,30	12,39
	11:00	32,73	29,24	3,49	0,00		1		1	1	1	1		1		12,74	12,71
	12:00	32,84	22,86	9,97	0,00		1		1	1	1					11,96	11,94
	13:00	27,51	21,08	6,43	0,00		1		1	1	1					10,04	9,94
	14:00	25,40	23,59	1,81	0,00				1	1	1					9,99	10,02
	15:00	24,73	24,19	0,55	0,00				1	1	1					8,42	8,36
	16:00	25,20	24,45	0,75	0,00		1		1	1	1					7,65	7,70
	17:00	28,19	27,44	0,74	0,00		1		1	1	1					9,96	9,99
	18:00	33,24	32,61	0,62	0,00	1	1		1	1	1			2		12,32	12,41
	19:00	38,35	35,29	3,05	0,00	1	1		1	1	1			4		13,73	13,73
	20:00	38,28	32,87	5,41	0,00	1	1		1	1	1			2		13,73	13,73
	21:00	35,33	29,89	5,44	0,00	1	1		1	1	1			1		13,69	13,68
	22:00	30,60	24,78	5,82	0,00	1	1		1	1	1					11,06	10,91
	23:00	25,95	20,56	5,39	0,00		1		1	1	1					7,97	7,94

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης