

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 26 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	21,35	21,35	0,00	0,00				1		1	1				6,25	6,20
	01:00	19,44	19,44	0,00	0,00				1		1	1				4,28	4,27
	02:00	18,62	18,62	0,00	0,00				1		1	1				3,49	3,45
	03:00	18,18	18,18	0,00	0,00				1		1	1				3,00	2,99
	04:00	17,91	17,91	0,00	0,00				1		1	1				2,73	2,75
	05:00	18,68	18,68	0,00	0,00				1		1	1				3,45	3,50
	06:00	19,34	19,34	0,00	0,00				1		1	1				4,14	4,16
	07:00	21,10	21,10	0,00	0,00				1		1	1		2		6,55	6,62
	08:00	22,42	22,42	0,00	0,00				1		1	1				7,17	7,24
	09:00	24,21	24,21	0,00	0,00				1		1	1				8,03	8,04
	10:00	24,01	23,80	0,21	0,00		1		1		1	1				7,48	7,46
	11:00	24,20	23,61	0,59	0,00		1		1		1	1				7,58	7,65
	12:00	24,57	23,79	0,78	0,00		1		1		1	1				7,99	8,00
	13:00	24,83	23,93	0,90	0,00		1		1		1	1				7,74	7,74
	14:00	22,72	21,65	1,07	0,00		1		1		1	1				5,93	5,96
	15:00	22,63	21,81	0,82	0,00				1		1	1				7,53	7,53
	16:00	22,02	21,73	0,28	0,00				1		1	1				6,90	6,85
	17:00	23,07	23,06	0,01	0,00				1		1	1				7,83	7,88
	18:00	25,56	25,56	0,00	0,00				1	1	1	1				6,38	6,13
	19:00	28,50	28,50	0,00	0,00				1	1	1	1				7,73	7,79
	20:00	31,70	31,70	0,00	0,00				1	1	1	1				10,91	10,99
	21:00	30,79	30,79	0,00	0,00				1	1	1	1				10,24	10,14
	22:00	27,31	27,23	0,08	0,00				1	1	1	1				6,84	6,71
	23:00	23,91	23,32	0,60	0,00				1	1	1	1				3,88	4,24

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης