

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	21,69	17,37	4,32	0,00			1	1		1					6,86	6,71	
	01:00	20,12	19,26	0,86	0,00			1	1		1					6,86	5,12	
	02:00	19,37	18,69	0,68	0,00			1	1		1					6,86	4,38	
	03:00	18,98	18,59	0,39	0,00			1	1		1					6,86	3,98	
	04:00	18,89	18,45	0,43	0,00			1	1		1					6,86	3,87	
	05:00	19,77	18,36	1,41	0,00			1	1		1					6,86	4,77	
	06:00	21,24	20,20	1,04	0,00			1	1		1					6,88	6,19	
	07:00	24,47	23,35	1,12	0,00		1	1	1	1	1	1				6,88	6,81	
	08:00	26,67	24,48	2,19	0,00		1	1	1	1	1	1				7,45	7,31	
	09:00	26,82	24,06	2,75	0,00			1	1	1	1	1				6,32	6,36	
	10:00	26,67	24,02	2,65	0,00			1	1	1	1	1				6,23	6,21	
	11:00	25,59	24,49	1,10	0,00			1	1	1	1	1				5,10	5,13	
	12:00	24,98	23,32	1,67	0,00			1	1	1	1	1				4,62	4,82	
	13:00	24,95	22,14	2,81	0,00				1	1	1	1				9,71	9,80	
	14:00	22,65	20,45	2,20	0,00				1	1	1	1				7,61	7,54	
	15:00	20,94	18,39	2,55	0,00				1	1	1	1				5,81	5,83	
	16:00	20,43	17,13	3,29	0,00				1	1	1	1				5,29	5,27	
	17:00	22,27	19,90	2,37	0,00				1	1	1	1				7,03	7,11	
	18:00	25,33	23,75	1,59	0,00				1	1	1	1				9,06	8,96	
	19:00	28,26	26,81	1,44	0,00			1	1	1	1	1				7,65	7,70	
	20:00	30,96	30,18	0,78	0,00			1	1	1	1	1			1		10,23	10,32
	21:00	32,18	31,29	0,89	0,00			1	1	1	1	1			1		11,36	11,34
	22:00	28,50	27,38	1,12	0,00			1	1	1	1	1					8,19	8,08
	23:00	24,11	23,00	1,11	0,00			1	1	1	1	1					4,41	4,70

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης