

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100			
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,30	25,58	0,72					1	1	1				5,96	5,85
	01:00	23,56	22,17	1,38					1	1	1				7,14	7,38
	02:00	22,77	21,77	1,01					1	1	1				7,63	7,65
	03:00	22,02	20,48	1,54					1	1	1				6,88	6,88
	04:00	22,07	20,57	1,50					1	1	1				6,90	6,91
	05:00	23,49	22,47	1,02					1	1	1				8,24	8,30
	06:00	28,03	27,20	0,83			1		1	1	1		1		8,84	8,84
	07:00	34,34	32,95	1,39		1	1		1	1	1		1		11,46	11,53
	08:00	38,34	36,00	2,34		1	1		1	1	1		2		13,64	13,65
	09:00	38,78	37,11	1,68		1	1		1	1	1		4		13,52	13,50
	10:00	36,47	35,77	0,70		1	1		1	1	1		3		12,36	12,32
	11:00	35,74	35,31	0,44		1	1		1	1	1		2		11,87	11,85
	12:00	34,71	34,47	0,23		1	1		1	1	1		1		11,33	11,34
	13:00	35,09	34,96	0,13			1	1	1	1	1		1		9,66	9,50
	14:00	34,67	34,64	0,03			1	1	1	1	1				8,70	8,68
	15:00	35,60	35,57	0,02			1	1	1	1	1				9,48	9,60
	16:00	38,16	38,16	0,00		1	1	1	1	1	1				10,40	10,40
	17:00	42,27	42,15	0,12		1	1	1	1	1	1		2		12,49	12,58
	18:00	46,95	46,78	0,18		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	19:00	47,42	46,66	0,75		1	1	1	1	1	1		5		13,73	13,73
	20:00	45,88	43,99	1,89		1	1	1	1	1	1		3		13,73	13,73
	21:00	41,65	39,05	2,59		1	1	1	1	1	1				13,03	12,95
	22:00	36,42	33,03	3,39			1	1	1	1	1				9,70	9,62
	23:00	31,20	28,09	3,11			1	1		1	1				8,96	9,09

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης