

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	22,37	19,16	3,21	0,00		1		1	1	1					4,16	5,13
	01:00	20,13	18,90	1,22	0,00		1		1	1	1					1,50	2,66
	02:00	19,41	16,49	2,92	0,00		1			1	1					3,56	4,52
	03:00	19,12	12,57	6,54	0,00		1			1	1					7,57	7,57
	04:00	18,98	12,53	6,46	0,00		1			1	1					7,58	7,60
	05:00	20,12	12,28	7,84	0,00		1			1	1					8,02	8,03
	06:00	22,87	15,20	7,67	0,00		1			1	1					9,10	9,13
	07:00	26,26	20,75	5,51	0,00		1		1	1	1					9,43	9,39
	08:00	27,34	23,13	4,21	0,00		1		1	1	1					9,76	9,78
	09:00	27,91	22,49	5,42	0,00		1		1	1	1					10,43	10,43
	10:00	26,28	20,00	6,28	0,00		1		1	1	1					8,88	8,88
	11:00	24,63	17,34	7,28	0,00				1	1	1					9,10	9,13
	12:00	25,52	16,63	8,89	0,00				1	1	1					10,13	10,15
	13:00	25,04	15,71	9,33	0,00				1	1	1					9,81	9,83
	14:00	26,08	16,97	9,12	0,00				1	1	1					9,47	9,66
	15:00	26,68	16,76	9,92	0,00				1		1	1				10,69	10,67
	16:00	27,19	18,28	8,91	0,00				1		1	1				10,85	10,87
	17:00	29,26	23,34	5,92	0,00				1	1	1	1				10,76	10,78
	18:00	32,41	25,19	7,22	0,00				1	1	1	1				11,85	11,93
	19:00	35,27	26,13	9,14	0,00				1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	34,69	24,95	9,73	0,00				1	1	1	1				13,65	13,63
	21:00	31,83	24,57	7,26	0,00				1	1	1	1				11,93	11,85
	22:00	27,25	21,06	6,19	0,00				1	1	1	1				10,96	10,92
	23:00	23,49	20,30	3,19	0,00				1		1	1				8,47	8,34

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης