

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 27 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	21,05	20,35	0,69	0,00				1		1	1				5,97	5,93
	01:00	19,62	19,03	0,59	0,00				1		1	1				4,54	4,48
	02:00	18,59	17,74	0,85	0,00				1		1	1				3,47	3,46
	03:00	17,90	17,28	0,62	0,00				1		1	1				2,78	2,77
	04:00	17,48	17,10	0,37	0,00				1		1	1				2,35	2,35
	05:00	17,97	16,62	1,35	0,00				1		1	1				2,77	2,82
	06:00	17,96	17,01	0,94	0,00				1	1	1					2,92	2,93
	07:00	19,25	18,03	1,23	0,00				1	1	1					4,03	4,09
	08:00	20,27	19,27	1,00	0,00				1	1	1					4,92	4,92
	09:00	21,05	20,22	0,83	0,00				1		1	1				5,88	5,91
	10:00	21,91	20,06	1,86	0,00				1		1	1				6,73	6,74
	11:00	22,29	17,07	5,22	0,00				1		1	1				7,13	7,17
	12:00	23,52	16,45	7,07	0,00				1		1	1				8,38	8,40
	13:00	23,74	16,47	7,28	0,00				1		1	1				8,77	8,71
	14:00	20,41	15,91	4,50	0,00				1		1	1				5,38	5,30
	15:00	18,30	13,55	4,75	0,00				1		1	1				5,00	5,00
	16:00	18,12	11,63	6,48	0,00						1	1				6,77	6,78
	17:00	20,32	13,24	7,08	0,00						1	1				7,57	7,61
	18:00	23,82	16,97	6,85	0,00		16,97			1	1	1				9,01	9,05
	19:00	27,00	19,14	7,86	0,00					1	1	1				10,06	10,09
	20:00	31,49	20,64	10,85	0,00					1	1	1				12,28	12,33
	21:00	30,77	20,88	9,89	0,00					1	1	1				12,38	12,35
	22:00	27,00	17,82	9,19	0,00					1	1	1				10,87	10,82
	23:00	23,38	16,41	6,97	0,00					1	1	1				8,34	8,26

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης