

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025	00:00	26,41	23,80	2,61				1		1	1				7,30	7,48
	01:00	23,74	21,34	2,40				1		1	1				8,67	8,63
	02:00	22,70	18,00	4,70				1		1	1				7,58	7,56
	03:00	22,11	18,13	3,99				1		1	1				6,81	6,81
	04:00	21,96	18,83	3,13				1		1	1				6,78	6,84
	05:00	23,32	20,91	2,41				1		1	1				8,12	8,15
	06:00	27,52	20,98	6,54				1		1	1				10,88	10,93
	07:00	33,42	25,66	7,75			1	1		1	1		1		13,17	13,23
	08:00	36,04	28,51	7,53			1	1		1	1		1		11,81	13,39
	09:00	37,15	26,41	10,74			1	1		1	1				13,73	13,73
	10:00	36,16	25,66	10,50			1	1		1	1				13,71	13,70
	11:00	35,24	23,52	11,73			1	1		1	1				13,72	13,72
	12:00	35,00	22,92	12,08			1	1		1	1				13,72	13,72
	13:00	34,68	22,32	12,36			1	1		1	1				13,69	13,67
	14:00	33,93	21,70	12,22				1		1	1				13,56	13,55
	15:00	34,76	23,37	11,39				1		1	1				13,64	13,63
	16:00	37,69	26,42	11,27				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	41,84	30,56	11,28				1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	45,51	34,10	11,42		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	19:00	45,45	32,94	12,51		1		1	1	1	1		1		13,73	13,73
	20:00	43,66	31,12	12,55		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	39,98	27,26	12,72		1		1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	34,84	22,03	12,81				1	1	1	1				13,56	13,54
	23:00	29,62	18,62	11,00				1		1	1				11,92	11,87

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης