

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	27,73	23,93	3,79	0,00					1	1	1				9,03	9,21
	01:00	24,67	23,05	1,62	0,00					1	1	1				9,56	9,53
	02:00	23,91	23,26	0,65	0,00					1	1	1				8,76	8,74
	03:00	23,20	21,93	1,27	0,00					1	1	1				8,12	8,06
	04:00	22,85	21,38	1,46	0,00					1	1	1				7,68	7,69
	05:00	23,36	21,92	1,44	0,00					1	1	1				8,14	8,18
	06:00	25,89	25,22	0,68	0,00			1		1	1	1				8,12	7,99
	07:00	30,51	29,52	0,99	0,00			1	1	1	1	1				7,12	7,14
	08:00	35,80	34,06	1,74	0,00			1	1	1	1	1				9,63	9,73
	09:00	37,73	37,12	0,61	0,00		1	1	1	1	1	1				10,63	10,61
	10:00	34,86	34,86	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				7,35	7,29
	11:00	33,41	33,41	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				5,87	5,84
	12:00	35,29	35,29	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				7,59	7,66
	13:00	36,75	36,75	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				9,11	9,11
	14:00	36,28	36,28	0,00	0,00		1	1	1	1	1	1				8,84	8,83
	15:00	34,59	34,57	0,02	0,00		1	1	1	1	1	1				7,59	7,56
	16:00	34,99	33,78	1,21	0,00		1	1	1	1	1	1				7,85	7,88
	17:00	38,15	36,38	1,77	0,00		1	1	1	1	1	1				10,47	10,47
	18:00	43,09	42,28	0,82	0,00	1	1	1	1	1	1	1				12,58	12,64
	19:00	45,49	45,18	0,31	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	44,38	43,73	0,65	0,00	1	1	1	1	1	1	1				13,54	13,53
	21:00	41,13	41,02	0,11	0,00	1	1	1	1	1	1	1				10,78	10,74
	22:00	36,09	35,76	0,34	0,00		1	1	1	1	1	1				7,96	7,89
	23:00	31,52	30,95	0,57	0,00			1	1	1	1	1				7,21	7,40

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης